



## ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ (Резиме)

### ОД ИЗВРШЕНите ПРЕСМЕТКИ НА ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР НА ДВОКРИЛНА ВРТЛИВА ПРОТИВПОЖАРНА ВРАТА „OG 2PPV-90“ СО ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР ОД 90 МИНУТИ

бр. 07-2516/8

Нарачател и производител:

ОПРЕМА ГРАДИНГ ДОО Скопје

Претпријатие за производство и трговија на големо и мало

ЕКСПОРТ-ИМПОРТ

ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје

Предмет на извештајот:

Двокрилна вртлива противпожарна врата „OG 2PPV-90“

Отпорност на пожар:

90 min.

Пропратна документација:

Технички извештај бр. 07-2516/7

#### Основни податоци:

Во состав на Техничкиот извештај извршени се пресметки на отпорност на пожар од 90 минути на двокрилна вртлива противпожарна врата „OG 2PPV-90“. При пресметката на отпорноста на пожар земени се во обзир важечките стандарти за заштита од пожар МКД У.Ј1.160, при што се запазени трите елементи за спречување на опожарувањето: изолациона способност, интегритет и стабилност на противпожарниот елемент. Техничкиот извештај е изработен врз основа на претходно доставената техничка документација од производителот, кој при производството на вратата користи материјали отпорни на пожар со соодветна дебелина и распоред, со карактеристики прикажани во Техничката документација, а дадени во прилогот на Техничкиот извештај бр. 07-2516/7.

#### Заклучок:

Од добиените резултати од пресметката, може да се констатира дека изолационата отпорност на двокрилна вртлива противпожарна врата „OG 2PPV-90“, изработена во согласност со доставената техничката документација, е 90 минути.

Изработил:

В. Проф. д-р Доне Ташевски



Декан:

Проф. д-р Атанас Кочов



## ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ (Резиме)

### ОД ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕСМЕТКИ НА ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР НА ДВОКРИЛНА ВРТЛИВА ПРОТИВПОЖАРНА ВРАТА „OG 2PPV-60“ СО ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР ОД 60 МИНУТИ

бр. 07-2516/6

Нарачател и производител: **ОПРЕМА ГРАДИНГ ДОО Скопје**  
Претпријатие за производство и трговија на големо и мало  
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ  
ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје

Предмет на извештајот: **Двокрилна вртлива противпожарна врата „OG 2PPV-60“**

Отпорност на пожар: **60 min.**

Пропратна документација: **Технички извештај бр. 07-2516/5**

Основни податоци:

Во состав на Техничкиот извештај извршени се пресметки на отпорност на пожар од 60 минути на двокрилна вртлива противпожарна врата „OG 2PPV-60“. При пресметката на отпорноста на пожар земени се во обзир важечките стандарти за заштита од пожар МКД У.Ј1.160, при што се запазени трите елементи за спречување на опожарувањето: изолациона способност, интегритет и стабилност на противпожарниот елемент. Техничкиот извештај е изработен врз основа на претходно доставената техничка документација од производителот, кој при производството на вратата користи материјали отпорни на пожар со соодветна дебелина и распоред, со карактеристики прикажани во Техничката документација, а дадени во прилогот на Техничкиот извештај бр. 07-2516/5.

Заклучок:

Од добиените резултати од пресметката, може да се констатира дека изолационата отпорност на двокрилна вртлива противпожарна врата „OG 2PPV-60“, изработена во согласност со доставената техничката документација, е 60 минути.

Изработил:

В. Проф. д-р Доне Ташевски



Декан:

Проф. д-р Атанас Кочов

